

Formular 11.1 – Brandschutz

Betreiber/Antragsteller:	Anlage-Nr.:	Antragsdatum:
--------------------------	-------------	---------------

Ulrich Kreuzberger	Oberwesel	20.01.2017
--------------------	-----------	------------

Gebäude-/Anlagenteilbeschreibung unter brandschutztechnischen Gesichtspunkten

Geschosse incl. EG/Keller (Zahl/Zahl):	00000	Brandabschnitte:	00000
Rauchabzug:	vorhanden <input type="checkbox"/>	nicht vorh. <input type="checkbox"/>	natürl. RA <input type="checkbox"/> masch. RA <input type="checkbox"/>
Darstellung der Brandabschnitte (Anhang/Zeichnungsnr.): Text/000			

Löscheinrichtungen

<input type="checkbox"/>	Halbstationäre Löschanlagen	Art:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
<input type="checkbox"/>	Automatische Löschanlagen	Art:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Menge und Art der ggf. vorgehaltenen Sonderlöschmittel (Schaum, Pulver, Kohlendioxid etc.): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.				
Feuerlöscher:		Anzahl vorhanden	Anzahl zusätzlich	
<input type="checkbox"/>	fahrbar, Typ P 50	00000	00000	
<input type="checkbox"/>	tragbar, Typ P 6, P 12	00000	00000	
<input checked="" type="checkbox"/>	tragbar, Typ 6 kg CO ₂	4	00000	
<input type="checkbox"/>	tragbar, Typ W 10	00000	00000	

Löschwasserversorgung

<input type="checkbox"/>	Sammelwasserleitung	800 l/min <input type="checkbox"/> 1600 l/min <input type="checkbox"/> 3200 l/min <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Überflurhydranten	<input type="checkbox"/> Unterflurhydranten
<input type="checkbox"/>	Löschwasserteich gemäß DIN 14210	
<input type="checkbox"/>	Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220	
<input type="checkbox"/>	unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230	
<input type="checkbox"/>	offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210	Kapazität: Text/000

Branderkennung und -meldung

<input checked="" type="checkbox"/>	Brandmeldeanlage	Handfeuermelder <input type="checkbox"/>	automatische Melder <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale des Werks/der Werkfeuerwehr		
<input type="checkbox"/>	Durchschaltung zu einer ständig besetzten Zentrale des Brand- und Katastrophenschutzes		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges: Brandmeldeanlage im Maschinenhaus		

Branderkennung und -meldung

<input type="checkbox"/>	Öffentliche Feuerwehr, die innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)
<input type="checkbox"/>	Werkfeuerwehr, die innerhalb von 5 Minuten nach Alarmierung mit der Brandbekämpfung beginnt (schwerer Atemschutz einsetzbar)